



zie voor dakranddetail ook div. tek. 2376 bld. 8.

g.b.v. 1962 staal $\phi 24$, k 160 cement 325 kg/m³

betondekking op buitenste staaf of beugel.

| | onderzijde | bovenzijde | zijkant |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| funderingsplaat | 2 | 1 ⁵ | 2 |
| begane grondvloer | 1 | 1 | 2 |
| balken in begane grondvloer | 2 | 2 | 2 |
| dakrand | 2 ⁵ | 2 ⁵ | 2 ⁵ |

betonsamenstelling:
werkvloer B2 overig betonwerk B4.

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Getekend: <i>R. de G.</i> | Schaal: 1:20 | Opmerkingen: MATEN IN CM G. 1000 OP PALLI |
| Gezien: <i>[Signature]</i> | 1:5 | |
| Gewijzigd: | | |

TRANSFORMATORSTATION „Abbenven“
IN DE GEMEENTE. HEEMSKERK
BETONTEKENING.