

datum 4 december 1984
 uw kenmerk
 ons kenmerk S 18.258

-vervolg tabel-

Sond. nr.	Basisniveau NAP - m	Toelb.paalpnt. spanning in MN/m ²	Toel.pos.kleef		Toel.paalbel.in kN ∅ 290 mm ²
			vanaf NAP-m	in kN/m ²	
18	13,0 [⊠]	3,6	8,5-12,0 v.a. 12,0	10 50	401
19	14,5	5,0	8,5	15	524
20	14,5	5,0	12,0	30	507
21	14,5	5,0	12,0	30	507
22	15,25	5,0	12,0	35	552

∅ 250 = 380kN

⊠ Bij deze sondering mag niet dieper worden gefundeerd in verband met het mogelijk ontstaan van zettingen en zettingsverschillen uit ondergelegen samendrukbare lagen.

⊠⊠ De sonderingen nrs. S1 en S11 geven uit beduidend afwijkend basisniveau ten opzichte van de overige sonderingen weer.
 Ter bepaling van de overgangen in basisniveau achten wij het noodzakelijk om nabij deze sonderingen enkele aanvullende sonderingen te laten verrichten.