

datum 4 december 1984  
uw kenmerk  
ons kenmerk S 18.258

### Heiwerk

Ten aanzien van het te verwachten heiwerk kan gesteld worden, dat dit ons inziens een normaal karakter te zien zal geven.

Aanbevolen wordt om voor palen  $\phi 290 \times 290 \text{ mm}^2$  een dieselblok van het type D22 toe te passen.

Geadviseerd wordt het heiwerk per blok aan te vangen nabij de sondering met het diepst gelegen basisniveau en de aldaar verkregen stuitcijfers te hanteren als leidraad voor het verdere heiwerk.

In het vertrouwen U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,  
B.V. Adviesbureau TJADEN voor  
Technisch Bodemonderzoek Haarlem

ir. J.H. Tjaden