



Aangehouden belastingen.

Bestaande bouwdeel.

Begane grondvloer

permanent:

e.g : 2.5

afw : $0.03 \cdot 20 = 0.6$

wandentoeslag : 0.5

$$\left. \begin{array}{l} e.g : 2.5 \\ afw : 0.03 \cdot 20 = 0.6 \\ wandentoeslag : 0.5 \end{array} \right\} 3.6 \text{ kN/m}^2$$

veranderlijk :

vloer : 1.75 kN/m^2 $\psi = 0.4$

Verdiepingsvloer

permanent :

e.g : 2.5

afw : $0.03 \cdot 20 = 0.6$

wandentoeslag : 0.5

$$\left. \begin{array}{l} e.g : 2.5 \\ afw : 0.03 \cdot 20 = 0.6 \\ wandentoeslag : 0.5 \end{array} \right\} 3.6 \text{ kN/m}^2$$

veranderlijk :

vloer : 1.75 kN/m^2 $\psi = 0.4$

Kap

permanent :

e.g : 0.65

afw : 0.2

$$\left. \begin{array}{l} e.g : 0.65 \\ afw : 0.2 \end{array} \right\} 0.85 / \cos 40^\circ = 1.1 \text{ kN/m}^2$$

veranderlijk :

sneeuw :

$$0.8 \cdot \frac{60 - 40}{30} \cdot 0.7 = 0.4 \text{ kN/m}^2 \quad \psi = 0$$

$$1.2 \cdot \frac{60 - 40}{30} \cdot 0.7 = 0.6 \text{ kN/m}^2 \quad \psi = 0$$