

zuid schalkwijkerweg 58 - 2034 JJ haarlem
tel.: 023 - 33 90 06 - 33 91 05
postbus 4176 - 2003 ED haarlem
postgiro: 1494666
bank: algemene bank nederland, haarlem
rek.nr.: 56.16.10.088
telex: 41402

bijkantoor:
haaren (NB)
tel.: 04117 - 16 40

B.V. Adviesbureau



voor Technisch Bodemonderzoek

Smit's Bouwbedrijf B.V.
Postbus 456
1940 AL BEVERWIJK
T.a.v. dhr. Zuid

datum 11 april 1984
uw kenmerk :
ons kenmerk S 17.580/PvdR/lm
onderwerp Funderingsadvies, Woningen in plan
Breedweer te Beverwijk

Mijnheer,

Ingevolge Uw telefonische opdracht van 5 april 1984 doen wij U hierbij een funderingsadvies betreffende het in hoofde genoemde projekt toekomen. Dit advies heeft uitsluitend betrekking op de sonderingen nrs. 10 en 19.

In januari zijn in Uw opdracht een 20 tal sonderingen nrs. 1 t/m 20 ter plaatse van de op de situatietekening aangegeven sondeerpunten uitgevoerd.

Het uitzetten en waterpassen ten opzichte van N.A.P. van de te onderzoeken punten is door derden verricht.

Grondbeschrijving:

Aan de hand van de sondeerresultaten kan de ondergrond globaal als volgt worden beschreven:

- Vanaf maaiveld (ten tijde van het onderzoek in hoogteligging variërend van ca. N.A.P.-0,62m tot ca. N.A.P. - 0,97m). tot ca. N.A.P. -11,0m à - 12,0m wordt een zandpakket met matige vastheden aangetroffen.